

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания многоквартирного жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утверждены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ²	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?	Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ³ (далее – ППР).	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	(подразделения)?		
4.7.	допустимое (пределное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	Пункт 24 ППР	
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении?	Пункт 53 ППР	
20.	Разработана и утверждена ли проверяемым лицом инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, имеющих	Пункт 54 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	режим работы «транспортирование пожарных подразделений»?		
21.	Обеспечены ли проверяемым лицом незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также поддержание в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне?	Пункт 54 ППР	
22.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
28.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
29.	Соблюдено ли требование о запрете хранения баллонов с горючими газами на путях эвакуации:	Пункт 91 ППР	
29.1.	на лестничных клетках?		
29.2.	на цокольных этажах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
29.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
29.4.	на балконах и лоджиях?		
30.	Обеспечено ли запирание на замок пристройки и шкафов для газовых баллонов?	Пункт 93 ППР	
31.	Обеспечено ли устройство жалюзи для проветривания?	Пункт 93 ППР	
32.	Обеспечено ли наличие предупреждающих надписей «Огнеопасно. Газ»?	Пункт 93 ППР	
33.	Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
34.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ⁵	
35.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
36.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
37.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
38.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
Обозначение мест для курения			
39.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
40.1.	на лестничных клетках?		
40.2.	на цокольных этажах?		
40.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
41.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
42.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
45.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
47.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
48.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
Система вентиляции			
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
51.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
51.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
51.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
51.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
52.1.	порогов?		
52.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
52.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
52.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
53.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
53.2.	у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях?		
53.3.	в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы?		
54.	Соблюдено ли требование о запрете:		
54.1.	демонтажа межбалконных лестниц на объекте защиты?		
54.2.	заваривания люков на балконах и лоджиях квартир на объекте защиты?		
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
56.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
57.1.	в проходах?		
57.2.	в коридорах?		
57.3.	в тамбурах?		
57.4.	на галереях?		
57.5.	в лифтовых холлах?		
57.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
57.7.	в дверных проемах?		
57.8.	в эвакуационных люках?		
58.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	выходов?		
59.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
59.1.	сушилок?		
59.2.	вешалок для одежды?		
59.3.	гардеробов?		
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
62.	Исключены ли проверяемым лицом:		
62.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
62.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
62.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
63.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
Электротехническая продукция			
65.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
66.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
67.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
67.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
67.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
68.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
68.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
68.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
69.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
70.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
71.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
72.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
73.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
Огнезащитная обработка			
74.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
74.1.	строительных конструкций?		
74.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
75.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
76.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
77.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
80.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
80.2.	стоянки транспорта?		
80.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
80.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
82.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
83.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
85.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
86.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
88.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
90.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
92.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
92.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
92.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
92.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
93.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
94.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентиляй около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
97.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

¹Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

²Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

(дата)

20 г.

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

(дата)

20 г.